PIANTA PIANO TERRA CON DISTRIBUZIONE COMPONENTISTICA IMPIANTI SPECIALI E DI SICUREZZA CON VIE DI ESODO E USCITE DI EMERGENZA

PRIMO PIANO





Legenda Simboli

	Quadro Generale Primo Piano (QGPP)
	Quadro Elettrico Primo Piano Zona 1 (QPP1)
	Quadro Elettrico Primo Piano Zona 2 (QPP2)
	Quadro/Armadio Rete/Dati WiFi e Router connessione
	Punto luce a soffitto Punto luce a parete
	Apparecchio illuminazione sicurezza autonomia 1h con lampada LED compatta da 4W sempre accesa (300 lm in emergenza) con pittogrammi segnalazione vie di esodo (EN 1838), IP65, classe II S.A. (indicazione di apparecchio sempre acceso)
	Apparecchio illuminazione sicurezza autonomia 1h con lampada LED da 4W solo emergenza (300 lm in emergenza), IP65, classe II S.E. (indicazione di apparecchio solo emergenza)
1x20W 1x26W 1x30W 1x50W	Apparecchio illuminazione o plafone e/o sospensione con corpo e diffusore in alluminio equipaggiato con lampade LED da 10W–20W–30W–50W a tenuta stagna IP55
1x36W	Apparecchio illuminazione ad sospensione/plafone tipo luce diretta/indiretta corpo in alluminio estruso e lente in PMMA e filtro in PMMA metacrilato, satinato con lampade LED da 58W–4000K–5018lm
	Binario Elettrico per instllazione proiettori e lampade di diversa natura e tipologia portata 25A 2P+T completo di testata di alimentazione
	Apparecchio illuminazione su binario elettrificato 2p+T da 25A tipo Proiettore Orientabile LED da 34W 3000K–3927lm corpo monoblocco in alluminio, lente in metacrilato PMMA
	Apparecchio illuminazione tipo Proiettore installato a parete con corpo a tenuta stagna IP66, ottica diffondente orientabile con lampada a scarica o LED da 60W Warm White 3000K Very Wide Flood
	apparecchio illuminazione da parete/ plafone, corpo in lamiera d'acciaio, diffusore in metacrilato, dotato di n° 1 lampada fluorescente compatta da 26W o LED da 10W

	Comandi illuminazione: interruttore 1x16A interruttore bipolare 16A deviatore16A invertitore 16A pulsante pulsante luminose comando dimerabile interruttore 1x16A a tenutab stagna IP55
	Comando interbloccato alza–abbassa
	Prese FM: presa elettrica tipo bipasso 2x10/16A+T presa elettrica tipo CEI–UNEL 2x10/16A+T presa elettrica 2x16A+T con interruttore automatico presa elettrica 2x10A+T con fusibile di protezione presa per collegamento impianto luci – binario elettr.
	presa elettrica tipo bipasso 2x10/16A+T a tenuta stagna IP55
	Punto lavoro da incasso a parete o sovrapposto composto da scatola portafrutti singola o da più scatole equipaggiate con: – n°2 prese bipasso 2x10/16A – n°2 bipasso 2x10/16A tipo UNEL (Schuko) – n°1 presa TV–SAT Oppure: – n°2 prese bipasso 2x10/16A – n°4 bipasso 2x10/16A tipo UNEL (Schuko) – n°3/4 prese RJ45 (trasmissione dati/telefonia) Uno o più combinazioni di scatole F.M. e Dati generano una POSTAZIONE DI LAVORO così identificata in pianta – PDL
A B	Presa CEE interbloccata e con fusibili di protezione o interruttore automativo A = 2P+T 230/16A B = 3P+T 380/16A
EV	Elettrovalvola impianto GAS
TV	Presa tv
	Aspiratore Elicoidale elettrico per aspirazione bagni
	Pulsante di sgancio con vetro frangibile con segnalazione permanente integrità circuito di comando

PARTICOLARE LIVELLI DI ILLUMINAMENTO CORTILE ESTERNO



LEGENDA AMBIENTI

15 = Ufficio
16 = Segreteria
17 = Direzione
18 = Deposito
19 = Servizi Igienici
20 = Atrio Mostre ed Esposizione
21 = Area Mostre ed Esposizione Zona 1
22 = Area Mostre ed Esposizione Zona 2

REGIONE BASILICATA

COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)

"RESTAURO E RECUPERO DELLA DOMUS FEDERICIANA
(CASTELLO MARCHESALE) DI PALAZZO SAN GERVASIO"

PROGETTO DI COMPLETAMENTO

RECUPERO e RESTAURO

ELAB. N°:		SCALA:
IE.05	Progetto Esecutivo	1:100
DATA: Dicembre 2022	TITOLO ELABORATO: PIANTA PRIMO PIANO CON DISTRIBUZIONE COMPONENTISTICA IMPIANTO ELETTRICO F.M. E LUCE E MISURE DI SICUREZZA	FORMATO: A1

PROGETTAZIONE :

COORDINATORE : Arch. Felicetta DE BONIS
PROGETTISTA : Ing. Gianluca BOCHICCHIO (UTC)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Ing. Antonio CLINCO
SUPPORTO RUP ESECUTIVO : Ing. Franco SIGNA