# PIANTA PRIMO PIANO CON DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO



attacco idrante sovrassuolo diam uni70

## LEGENDA AMBIENTI

1 = Ingresso Principale
2 = Cortile Esterno
3 = Atrio Ingresso
4 = Bigliettaria – Punto Informazioni
5 = Atrio Vano Scale
6 = W.C. Donne
7 = W.C. Uomini
8 = Rivendita
9 = Caffetteria – Ristoro
10 = Sala Convegni Mostre Esposizione Zona 3
11 = Sala Convegni Mostre Esposizione Zona 2
12 = Sala Convegni Mostre Esposizione Zona 1
13 = Centrale Termica
14 = Locale di Servizio

| | |
|---|---|
| | Percorso di esodo |
| VF | Attacco idrico per impianto antincendio |
| E | Estintori |
| | anello alimentazione diam 70 per impianto antincendio |
| | montante alimentazione idranti |
| | Raggio di influenza manichetta mt 20 |
| | Apparecchio illuminazione sicurezza autonomia 1h con lampada LED compatta da 4W sempre acceso (300 lm in emergenza) con pittogrammi segnalazione vie di esodo (EN 1838), IP65, classe II S.A. (indicazione di apparecchio sempre acceso) |
| | Raggio di influenza manichetta mt 20 |

## REGIONE BASILICATA

COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)

"RESTAURO E RECUPERO DELLA DOMUS FEDERICIANA
(CASTELLO MARCHESALE) DI PALAZZO SAN GERVASIO"

## PROGETTO DI COMPLETAMENTO

RECUPERO e RESTAURO

| ELAB. N°: | | SCALA: |
|---|---|---|
| IA. 01 | Progetto Esecutivo | 1:100 |
| DATA: Dicembre 2022 | TITOLO ELABORATO: PIANTA PIANO TERRA IMPIANTO SICUREZZA | FORMATO: A1 |


PROGETTAZIONE :

COORDINATORE : Arch. Felicetta DE BONIS
PROGETTISTA : Ing. Gianluca BOCHICCHIO (UTC)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Ing. Antonio CLINCO
SUPPORTO RUP ESECUTIVO : Ing. Franco SIGNA